

OBEC BRESTOVANY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.BRE-62/2022/Sá-76

v Trnave dňa 01.07.2022

Vybavuje: Ing. Gabriela Slivová

Tel.: 033/55 64 391

e-mail: slivova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
(ďalej len "stavebník") dňa 06.06.2022 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

BRESTOVANY, Družstevná - VNK, TS, NNK SO 01 - VN káblová prípojka PS 01 - Trafostanica EH6, 250kVA SO 02 - NN káblové vedenia

na pozemku register "E" parc. č. 164/107 v katastrálnom území Veľké Brestovany v obci Brestovany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

SO 01 - káblové vedenie NN

Navrhovaná TS sa napojí od VN káblového vedenia VN206, VN káblovým vedením / slučkou prevedenou káblami 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 o celkovej dĺžke 2x390m.

VN vedenie sa napojí na ex. kábel jeho rozrezaním a naspojovaním priamymi spojkami VN pri vyústení asf. chodníka (Gaborova ul.) na hlavnú cestu (Joža Nižňanského). Od odbočenia káble povedú pod chodníkom a v zelenom páse popri komunikácie smerom k Mlynskej ulici. Tu prekrížujú ulicu Joža Nižňanského podtlačením a povedú popri Mlynskej ulici v zelenom páse smerom ku zbernému dvoru. Prekrížujú asfaltovú cestu a zaústia sa do novej TS.

Káble budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku krytom plastovou podlažkou. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácie a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV priemeru 200mm, v hĺbke 100cm pod povrchom.

optotrasy ZSD - Rúrka HDPE

Do trasy navrhovaných VN káblových vedení bude pripoložená rúrky HDPE integral priemeru 40 o dĺžke 390m. Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. Pri križovaniach bude uložená do samostatných chráničiek FXKV 110. Optochránička bude v celej trase označená markerom (Smart Marker SM1500-Komplex) každých 90m (v zastavanej časti) až 200m (na poľnohospodárskej pôde), v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie, koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku (začiatok, stred a koniec).

SO 02 - NN káblové vedenie

Z navrhovanej TS budú vyvedené štyri káblové vývody káblami NAYY-J 4x240 na existujúce vzdušné NN vedenia. Od TS káble povedú v spoločnej trase s VN káblovou prípojkou až po hlavnú ulicu (Joža Nižňanského).

Vývod č. 1 o dĺžke 160m, prekrížiže Mlynskú ulicu a ukončí sa na stĺpe NN č.241.

Vývod č. 2 o dĺžke 200m prekrížiže s VN prípojkou ulicu Joža Nižňanského a ukončí sa na stĺpe NN č.276.

Dva NN káble pred podtlakom odbočia a povedú v zelenom páse popri ulici Joža Nižňanského smerom k Družstevnej ulici.

Vývod č. 3 o dĺžke 280m, sa ukončí sa na stĺpe NN č.253.

Vývod č. 4 o dĺžke 560m prekrížiže Ulicu Joža Nižňanského podtlakom a povedie popri Družstevnej ulici najprv pod chodníkom potom v zelenom páse a ukončený bude na PB č288 na rohu ulice Roštúnska.

Káble budú uložené v zeleni v hĺbke 70cm v pieskovom lôžku krytom plastovou podlažkou a výstražnou fóliou. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácie a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochranej rúre FXKV + 160mm, v hĺbke 100cm pod povrchom.

Na stĺpoch NN vzdušnej siete kde vyústia NN káblové vývody sa zriadia rozpojovacie body (rozpoj sa existujúce vzdušné vedenie) a osadia istiace skrine VRIS2K do ktorej sa napoja oba konce existujúceho NN vedenia. Na vzdušné vedenia sa osadia obmedzovače prepätia ABB LOVOS. Obmedzovače prepätia sa uzemnia na hodnotu 10 Ohm. K uzemneniu sa pripoja nové skrine VRIS. Uzemnenie sa prevedie zemnou páskou FeZn 30/4 uloženou v zemi v hĺbke 70cm.

PS-01 - navrhovaná transformačná stanica

Predmetom PS-01 je nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1X250kVA. Trafostanica bude umiestnená na parcele č. C-164/7 - E-164/107, k.u Veľké Brestovany pri asfaltovej miestnej komunikácii (Mierová ulica) pred zberným dvorom.

Obec Brestovany, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.).


Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.




Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce Brestovany

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Brestovany.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Brestovany), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecny úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
3. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
8. Obec Brestovany, Obecny úrad, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
9. Spoločny obecny úrad - k spisu